

記載例

様式第57

事故届書	液石	× 整理番号	
		× 受理年月日	
氏名又は名称 (事業所の名称又は 販売所の名称を含む。)	青森プロパン株式会社		
住所又は事務所(本社)所在地	青森市本町2-4-10		
事業所所在地	同上		
事故発生年月日	令和2年2月2日		
事故発生場所	青森市新町1000-10		
事故の状況	別紙のとおり		

令和 2年 2月 10日

青森プロパン(株)

代表者 氏名 青森 太郎

青森県知事 殿

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 ×印の項は記載しないこと。
 - 3 事故の状況については、別紙にできるだけ詳細に記載すること。

報告年月 都道府県 担当部署	____年 ____月 ____日	報告段階 速報 中間（第 ____報） 確報
事故発生日時 事故種別	令和2年 2月 2日 月 曜日 8時 30分頃(24時間制) 喪失 / 盗難	
事故発生場所	1 住所又は所在地 青森市新町1000-10 (市区町村まで) 3 LPガス供給状況・容器（体積販売・質量販売）（ 20 kg × 2 本（供給側 1 本・予備側 1 本）） 4 喪失又は盗難容器の容量及び本数（ 20 kg 2 本） 5 容器番号 ZYX12345、XYZ67890	
販売事業者	1 販売事業者名称 青森プロパン株式会社 登録番号 02A9999 登録行政庁 青森県 2 販売事業者所在地 青森市本町2-4-10 3 販売事業所名 青森プロパン株式会社 4 販売事業所所在地 青森市本町2-4-10 5 容器所有者名称 青森プロパン株式会社	
事故の状況	1 全容 令和2年2月2日(月)午前8時半頃、消費者から容器が取り付けられていないとの通報を販売事業所が受けた。同日の9時半頃に当該販売所の職員が現場を確認したところ、設置していた供給側と予備側の20kg容器計2本が紛失していた。青森プロパン株式会社の職員が1月25日(月)に消費先のガス検針時に訪れた際には容器に異常はなかった。 2 対策 令和2年2月2日(月)に青森プロパン株式会社が〇〇警察署に盗難届を提出し、2月3日(火)に警察による現場検証が行われた。盗難防止の為に、持ち運び困難な50kg容器1本の設置に変更する。 3 その他参考となる事項	
都道府県が行った措置		
法令違反の有無	・ 事故原因が直接法令違反の場合（ 関係条項 ） ・ その他の法令違反の場合（ 関係条項 ） ・ 違反事項なし	